



## הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א - 1981 והנחיות לביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים

(ההנחיות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב-אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב  
ואיכות שעל השירותים שעל החברה לתת לצרכניה - תשע"א - 2011 - סעיף 78 (7 ו 8))

### 1. כללי

טרם התחלת התכנון, המתכנן ייקבע פגישה בתאגיד לצורך תאום הנדסי בדבר אספקת  
שירותים למבנה המתוכנן.

- במסגרת התאום על המתכנן לספק הנתונים הבאים:
- סוג המבנה ופירוט צריכות המים לפי השימושים השונים
- חוות דעת או פרוגרמה בטיחות בהן יקבעו דרגת הסיכון ואמצעי הבטיחות כולל ספיקות  
ולחצים דרושים
- תכנון אדריכלי על רקע תכנית פיתוח כולל גבהים (תנוחה)
- מפת מדידה של מודד מוסמך מקורית

בהתאם לנתונים שיסופקו המתכנן יקבל מידע עקרוני באשר לפתרון אספקת מים וחיבור  
למערכת הציבורית.

### 2. אופן הגשת הנספח הסניטרי ומסמכים נלווים

הנספח הסניטרי יוגש על פורמט תיק בנייה (גרמושקה) ויכלול בין היתר:

- 2.1 תכנית המגרש על רקע גושים וחלקות:
  - קווי בניין
  - גבולות החלקה (המגרש) מודגשים וברורים
  - מדרכות, כבישים, שבילים, שצ"פים וכד' מודגשים וברורים
  - שמות רחובות
  - תכנית פיתוח השטח (הגבהים מוחלטים מגובה פני הים) במגרש ומסביב לו
  - תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250 שיכיל סימון האתר, גושים וחלקות
- 2.2 מסמכים נלווים דרושים:
  - תוצאות בדיקת ספיקות ולחצים ברשת המים העירונית) אפיון רשת המים (שבוצעה  
ע"י מעבדה מוסמכת.
  - מיקום הבדיקה ייקבע במסגרת הפגישה המוקדמת טרם הכנת התכנית.
  - בבדיקת האפיון יהיה נוכח נציג מחלקת אחזקת רשת המים.
  - חוות דעת או פרוגרמה בטיחות סופית (חתומה על ידי מהנדס בטיחות)
  - אישור שירותי הכבאות על נספח תיאור אמצעי בטיחות אש ואמצעי כיבוי אש
  - במידה שידרש יצורף גם אישור עיריית חיפה בדבר מיקום החיבור הראשי לאספקת  
המים למבנה (ייקבע מסגרת הפגישה המוקדמת)

ת.מ.ר. תאגיד מים רמלה

רח' סוקולוב 2 רמלה, טל': 073-2903939, פקס: 073-2903944

www.tamarwater.co.il. info@tamarwater.co.il



### **3. תכנית לאספקת המים**

בתכנית אספקת המים יסומנו הפרטים הבאים :

- ההידרנטים ציבוריים הקיימים עד 50 מ' מכל צד החלקה (המגרש)
- במידה והתכנון התבצע במגרש בו קיים מבנה מיועד להריסה יסומן חיבור המים הקיים ומספר מד המים המותקן
- חישוב ספיקות המים לפי השימושים השונים (לפי הוראות הל"ת)
- מיקום חיבור המים הראשי (שתואם במסגרת הפגישה המוקדמת)
- סימון קוים המים המתוכננים בשטח המבנה כולל קוטרם ויעודם
- חתך המבנה ותכנית סכמתית של האינסטלציה הפנימית של המבנה כולל מיקום מדי המים הדירתיים
- במידה והמבנה הינו מבנה רב קומות בו מתוכננים מאגרי מים תוגש תכנית סכמתית אך מפורטת של מאגרי המים, משאבות, מקטיני לחץ וכדומה כולל הפרדה בין המערכות השונות לפי אזורי הלחץ שבמבנה לא יכללו בתכנית פרטי האינסטלציה לדירות ולא תכנית אינסטלציה בתוך הדירות שאינן נושא אישור אספקת המים למבנה.

המתכנן יקבל הנחיות בדבר גודל החיבור וצורת החיבור.

פרט החיבור יהיה פרט הסטנדרטי של מי ת.מ.ר בע"מ.

### **4. תכנית מערכת הביוב**

בתכנית מערכת הביוב יסומנו הפרטים הבאים :

- שוחת הביוב הציבורית אליה מחובר המבנה (המתחם) כולל רומי תחתית השוחה (I.L) ורום T.L של השוחה הראשית.

- לצורך בדיקת התאמת עומק השוחה והחיבור על המתכנן להשלים את מדידת השטח לפי הצורך (בהתאם למידע שנמסרה בפגישה המוקדמת) כמו כן יסומנו כיווני הזרימה בשוחה הראשית.
- תכנון מערכת הביוב הפרטית (תנוחה), קוטר וסוג הצינורות, מיקום שוחות הביקורת וחתך לאורך בתוך שטח הפרטי כולל פרט התחברות לשוחת הביוב הציבורית.

לא יכללו בתכנית פרטי האינסטלציה הפנימית של המבנה לא בקומות ולא בדירות שאינם רלבנטיים לנושא אישור הנספח.



**ת.מ.ר. תאגיד מים רמלה**

רח' סוקולוב 21 רמלה, טל: 073-2903939, פקס: 073-2903944

info@tamarwater.co.il, www.tamarwater.co.il



**הערה: לא יורשה חיבור מבנה לשתי שוחות שונות, מערכת הביוב הפרטית תחובר פעם אחת לשוחה ציבורית אחת.**

**כמו כן יש לתכנן שוחת ביקורת המפרידה בין מערכת הביוב הציבורית לבין מערכת הפרטית בסמוך לגבול החלקה (המגרש). המרחק בין הגבול לבין שוחת הביקורת הפרטית לא יעלה על 2.0 מ'.**

במקרה של מתחמים (מבנים קרקע) בהם קיימת מערכת פרטית המונחת לאורך הדרכים הפרטיים לא תאשר הנחת ביבים המחברים מבנים שונים דרך שטחים פרטים של מבנים אחרים.

## **5. שונות**

- כל התכניות יוגשו על נייר בעותק אחת צבעוני
- כל התכניות יוגשו כמשקה אחת כמתואר בפרק 2 ולא כחלקים נפרדים
- בנוסף לכך המתכנן יגיש קובץ pdf של כל אחת מהתכניות בפורמט A3
- התאגיד רשאי לבקש מסמכים או/ו פרטים נוספים בהתאם לסוג המבנה



**ת.מ.ר. תאגיד מים רמלה**

רח' סוקולוב 2 רמלה, טל: 073-2903939, פקס: 073-2903944

info@tamarwater.co.il. www.tamarwater.co.il