

תאור דוגמאות	חומר לבידיקה	תאריך דיגום	דגימה	בידיקה	קוד בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מקסימום
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Zn אבץ #	312226	mg/L	3.750	3.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Al אלומיניום #	312179	mg/L	20.300	25.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Sb אנטיםניום #	312180	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-As ארסן #	312204	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-K אשלגן #	312181	mg/L	57.300	57.300
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Sn ברזל #	312182	mg/L	< 0.025	2.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-B ברונן #	312001	mg/L	0.500	1.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Fe ברזל #	312221	mg/L	40.700	40.700
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Ba בריום #	312183	mg/L	0.660	0.660
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Be בריליום #	312184	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-S נאפרית #	312185	mg/L	48.600	48.600
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-V ונדיום #	312223	mg/L	0.090	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-P רותן #	312222	mg/L	54.800	15.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Ti טיטניום #	312186	mg/L	0.390	0.390
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Ag כסף #	312187	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Hg כספית #	312188	mg/L	< 0.025	0.050
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Cr כרום #	312189	mg/L	0.110	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Li ליתיום #	312190	mg/L	0.040	0.300
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Mg מגנזיום #	312191	mg/L	158.000	158.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Mo מוליברדן #	312192	mg/L	< 0.025	0.150
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Mn מנגן #	312193	mg/L	0.910	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Cu נחושת #	312194	mg/L	0.520	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Ni ניקל #	312195	mg/L	0.070	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Na נתרן #	312203	mg/L	110.000	110.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Sr סטרונציום #	312196	mg/L	1.480	1.480
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Ca סידן #	312197	mg/L	509.000	509.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP - Si (צורן) סיליקה #	312005	mg/L	< 2.000	< 2.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Se סלניום #	312198	mg/L	< 0.025	0.050
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Pb עופרת #	312200	mg/L	0.060	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Cd קדמיום #	312202	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	ICP-Co קובלט #	312199	mg/L	< 0.025	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	כלל BOD	310704	mg O2/L	855	COD/BOD>4
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	כלל COD	310706	mg O2/L	4880	800
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	PH	312093		8.10	10.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	4435.0	400.0
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	כלורידים DOX	312257		לא התגלה*	לא התגלה*
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	GC-DOX	312051		ראה פרשנות	ראה פרשנות
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	דטרטנג אמיני	310738	mg/L	0.49	40.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	חנקן חנקיתי-NO2-N	312009	mg/L	< 0.010	< 0.010
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	חנקן חנקתי-NO3-N	310717	mg/L	< 0.50	< 0.50
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	חנקן כלל	312101	mg/L	208.00	208.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	חנקן קדולח (TKN)	310750	mg/L	208.0	50.0
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	כלורידים	310702	mg/L	218	218
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	סריקת ממוחשית ICP	310712		בוצע	בוצע
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	22/04/2014	SO14029056/1	שמן מינרלי	310730	mg/L	< 10.00	20.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	21/10/2014	SO14080699/1	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	100436		בוצע	בוצע
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Zn אבץ #	312226	mg/L	0.780	3.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Al אלומיניום #	312179	mg/L	4.740	25.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Sb אנטיםניום #	312180	mg/L	< 0.025	< 0.025
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-As ארסן #	312204	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-K אשלגן #	312181	mg/L	75.200	75.200
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Sn ברזל #	312182	mg/L	< 0.025	2.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-B ברונן #	312001	mg/L	0.490	1.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Fe ברזל #	312221	mg/L	8.200	8.200
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Ba בריום #	312183	mg/L	0.170	0.170
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Be בריליום #	312184	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-S נאפרית #	312185	mg/L	35.200	35.200
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-V ונדיום #	312223	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-P רותן #	312222	mg/L	22.100	15.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Ti טיטניום #	312186	mg/L	0.200	0.200
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Ag כסף #	312187	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Hg כספית #	312188	mg/L	< 0.025	0.050
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Cr כרום #	312189	mg/L	< 0.025	< 0.025
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Li ליתיום #	312190	mg/L	< 0.025	0.300
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Mg מגנזיום #	312191	mg/L	79.100	79.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Mo מוליברדן #	312192	mg/L	< 0.025	0.150
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Mn מנגן #	312193	mg/L	0.170	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Cu נחושת #	312194	mg/L	0.100	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Ni ניקל #	312195	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Na נתרן #	312203	mg/L	111.000	111.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Sr סטרונציום #	312196	mg/L	0.660	0.660
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Ca סידן #	312197	mg/L	228.000	228.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP - Si (צורן) סיליקה #	312005	mg/L	4.470	4.470
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Se סלניום #	312198	mg/L	< 0.025	0.050
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Pb עופרת #	312200	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Cd קדמיום #	312202	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	ICP-Co קובלט #	312199	mg/L	< 0.025	1.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	כלל BOD	310704	mg/L	625	COD/BOD>4
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	כלל COD	310706	mg O2/L	1720	800
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	PH	312093		7.30	10.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	1560.0	400.0
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	GC-DOX	312051		ראה פרשנות	ראה פרשנות
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	דטרטנג אמיני	310738	mg/L	3.60	40.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	חנקן כלל (MERCK)	310719	mg/L	240.0	240.0
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	חנקן קדולח (TKN)	310750	mg/L	216.0	50.0
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	כלורידים	310702	mg/L	180	180
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	סריקת ממוחשית ICP	310712		בוצע	בוצע
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	23/03/2014	SO14021782/1	שמן מינרלי	310730	mg/L	< 10.00	20.00
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Zn אבץ #	312226	mg/L	0.370	3.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Al אלומיניום #	312179	mg/L	2.990	25.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Sb אנטיםניום #	312180	mg/L	< 0.025	< 0.025
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-As ארסן #	312204	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-K אשלגן #	312181	mg/L	25.200	25.200
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Sn ברזל #	312182	mg/L	< 0.025	2.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-B ברונן #	312001	mg/L	0.270	1.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Fe ברזל #	312221	mg/L	5.490	5.490
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Ba בריום #	312183	mg/L	< 0.100	< 0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Be בריליום #	312184	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-S נאפרית #	312185	mg/L	17.500	17.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-V ונדיום #	312223	mg/L	< 0.025	0.500
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-P רותן #	312222	mg/L	9.670	15.000
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Ti טיטניום #	312186	mg/L	0.140	0.140
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Ag כסף #	312187	mg/L	< 0.025	0.100
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Hg כספית #	312188	mg/L	< 0.025	0.050
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Cr כרום #	312189	mg/L	< 0.025	< 0.025
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Li ליתיום #	312190	mg/L	< 0.025	0.300
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014	SO14088197/1	ICP-Mg מגנזיום #	312191	mg/L	39.800	39.800
א.צ. שיווק דבקים בע"מ	שפכים	12/11/2014</						

1.000	0.050	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	50.900	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	0.240	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	136.000	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	3.370	mg/L	312005	# ICP-Se סיליקה (צור) - ICP	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Sb אנטים	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
COD/BOD>4	215	mg/L	310704	כלי BOD	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	835	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
10.00	7.90		312093	PH	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
400.0	1525.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	ראה פרשנות		312257	כלורידים DOX	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
40.00	9.80	mg/L	310738	דטרונט אניני	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	בוע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	74.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
50.0	79.0	mg/L	310750	חנקן קלורית (TKN)	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	75	mg/L	310702	כלורידים	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	בוע		310712	סריקת ממוכת-ICP	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14088197/1	12/11/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
3.000	0.150	mg/L	312226	# ICP-Zn אבץ	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטים	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	5.960	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.500	0.360	mg/L	312001	# ICP-B ברזן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	0.450	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.100	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	14.000	mg/L	312185	# ICP-S סופרית	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V ונדום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
15.000	1.220	mg/L	312222	# ICP-P זרחן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag כסף	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg כספית	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.300	< 0.025	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	17.800	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	61.200	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	0.420	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	96.200	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	3.580	mg/L	312005	# ICP-Se סיליקה (צור) - ICP	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Sb אנטים	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
COD/BOD>4	13	mg/L	310704-29	כלי BOD	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	70	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
800	7.99		312093	PH	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
10.00	21.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
400.0	0.0097	mg/L	312257	כלורידים DOX	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1	0.26	mg/L	310738	דטרונט אניני	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	1.5	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
50.0	< 5.0	mg/L	310750	חנקן קלורית (TKN)	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	132	mg/L	310702	כלורידים	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	בוע		310712	סריקת ממוכת-ICP	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14042239/1	10/06/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
3.000	0.380	mg/L	312226	# ICP-Zn אבץ	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
25.000	1.600	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטים	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	39.200	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.500	0.380	mg/L	312001	# ICP-B ברזן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	3.440	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	0.110	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	36.300	mg/L	312185	# ICP-S סופרית	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V ונדום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
15.000	3.970	mg/L	312222	# ICP-P זרחן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	0.060	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag כסף	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg כספית	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.300	0.560	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	42.800	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	0.040	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	0.050	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	192.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	1.100	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	137.000	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	7.720	mg/L	312005	# ICP-Se סיליקה (צור) - ICP	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Sb אנטים	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
COD/BOD>4	85	mg/L	310704	כלי BOD	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	840	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
10.00	7.20		312093	PH	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
400.0	375.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
1	0.0661	mg/L	312257	כלורידים DOX	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
40.00	12.00	mg/L	310738	דטרונט אניני	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	בוע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	39.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
50.0	36.0	mg/L	310750	חנקן קלורית (TKN)	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	315	mg/L	310702	כלורידים	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	בוע		310712	סריקת ממוכת-ICP	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100739/1	18/12/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
800	5215	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
10.00	6.45		312093	PH	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
400.0	1470.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ
	767	mg/L	310702	כלורידים	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	א.צ שיווק דבקים בע"מ

	508	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	724.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14029555/1	23/04/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	2500	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	4.85		312093	PH	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	305.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	553	mg/L	310702	כלורידים	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	343	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	226.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14066972/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	2820	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	5.20		312093	PH	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	405.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	411	mg/L	310702	כלורידים	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	286	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	296.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14101257/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	2155	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	6.82		312093	PH	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	145.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	341	mg/L	310702	כלורידים	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	248	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	74.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14039139/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	2890	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	5.50		312093	PH	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	615.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	271	mg/L	310702	כלורידים	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	163	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	346.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14066958/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104519/1	31/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	6570	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	6.87		312093	PH	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	2785.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			310702	כלורידים	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	101	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	1084.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14039136/1	28/05/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14080704/1	21/10/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14093394/1	27/11/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104516/1	31/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	3560	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	4.60		312093	PH	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	170.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	7139	mg/L	310702	כלורידים	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	3878	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	88.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14066968/1	28/08/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14101121/1	21/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
800	3425	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
10.00	5.20		312093	PH	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
400.0	170.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	688	mg/L	310702	כלורידים	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
	371	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
250.00	96.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14104085/1	30/12/2014	שפכים	אולמי אליוסן
			100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14080711/1	21/10/2014	שפכים	אולמי אליוסן
COD/BOD>4	165	mg/L	310704	נלי BOD	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
800	830	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
10.00	6.50		312093	PH	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
400.0	60.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
15.000	11.800	mg/L	310723	זחון כללי	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
	120.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
50.0	103.0	mg/L	310750	חנקן קהלרלי (TKN)	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
	354	mg/L	310702	כלורידים	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
	201	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
250.00	14.00	mg/L	310731	שמיים	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14021784/1	23/03/2014	שפכים	אטליו סמי
COD/BOD>4	230	mg/L	310704	נלי BOD	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
800	650	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
10.00	6.65		312093	PH	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
400.0	190.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
15.000	15.200	mg/L	310723	זחון כללי	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
	131.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
50.0	135.0	mg/L	310750	חנקן קהלרלי (TKN)	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
	387	mg/L	310702	כלורידים	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
	226	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
250.00	30.00	mg/L	310731	שמיים	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14080576/1	21/10/2014	שפכים	אטליו סמי
COD/BOD>4	60	mg/L	310704	נלי BOD	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
800	290	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
10.00	6.50		312093	PH	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
400.0	60.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
15.000	13.500	mg/L	310723	זחון כללי	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
	134.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
50.0	130.0	mg/L	310750	חנקן קהלרלי (TKN)	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
	405	mg/L	310702	כלורידים	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
	233	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
250.00	18.00	mg/L	310731	שמיים	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14045308/1	19/06/2014	שפכים	אטליו סמי
COD/BOD>4	1155	mg/L	310704	נלי BOD	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
800	2190	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
10.00	6.00		312093	PH	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
400.0	620.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
40.00	33.50	mg/L	310738	דטרטנט אפיוני	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
	397	mg/L	310702	כלורידים	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
	230	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
250.00	391.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14066933/1	28/08/2014	שפכים	בית הלאפה
COD/BOD>4	620	mg/L	310704	נלי BOD	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
800	1045	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
10.00	6.35		312093	PH	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
400.0	215.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
40.00	33.00	mg/L	310738	דטרטנט אפיוני	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
			312109	דיגום שפכים אקרא-רחוק	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
	289	mg/L	310702	כלורידים	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
	174	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
250.00	98.00	mg/L	312100	שמיים ושומים	SO14101270/1	21/12/2014	שפכים	בית הלאפה
COD/BOD>4	655	mg/L	310704	נלי BOD	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
800	1270	mg O2/L	310706	נלי COD	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
10.00	6.01		310701	PH	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה

10.00	6.15		312093	PH	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
400.0	250.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
40.00	61.50	mg/L	310738	דטרונג אפוני	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
	244	mg/L	310702	כלורידים	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
	144	mg/L	310713	נתרן AA	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
250.00	135.00	mg/L	312100	שמיים ושומרים	SO14032655/1	07/05/2014	שפכים	בית הלאפה
800	1210	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
10.00	7.80		312093	PH	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
400.0	605.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
15.000	14.200	mg/L	310723	זרחן כליל	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
	120.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
50.0	115.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
	264	mg/L	310702	כלורידים	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
	158	mg/L	310713	נתרן AA	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
250.00	67.00	mg/L	312100	שמיים ושומרים	SO14016795/1	04/03/2014	שפכים	גנרל מילס
800	1035	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
10.00	7.74		312093	PH	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
400.0	740.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
	בוטע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
15.000	11.200	mg/L	310723	זרחן כליל	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
	68.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
50.0	63.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
	240	mg/L	310702	כלורידים	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
	127	mg/L	310713	נתרן AA	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
250.00	108.00	mg/L	312100	שמיים ושומרים	SO14044371/1	17/06/2014	שפכים	גנרל מילס
800	210	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
10.00	7.24		312093	PH	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
400.0	115.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
	בוטע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
15.000	25.000	mg/L	310723	זרחן כליל	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
	35.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
50.0	32.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
	56	mg/L	310702	כלורידים	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
	66	mg/L	310713	נתרן AA	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
250.00	13.00	mg/L	312100	שמיים ושומרים	SO14100771/1	18/12/2014	שפכים	גנרל מילס
	בוטע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14093397/1	27/11/2014	שפכים	דביס סמיר
	בוטע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104518/1	31/12/2014	שפכים	דביס סמיר
	בוטע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14080709/1	21/10/2014	שפכים	דביס סמיר
800	4445	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14044376/1	17/06/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
	294.300	µg/L	312115	MTBE	SO14044376/1	17/06/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
10.00	7.51		312093	PH	SO14044376/1	17/06/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14044376/1	17/06/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
800	415	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14104512/1	31/12/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
	ראה פרשנות		312115	MTBE	SO14104512/1	31/12/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
10.00	7.10		312093	PH	SO14104512/1	31/12/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
	בוטע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104512/1	31/12/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14104512/1	31/12/2014	שפכים	דור אלון דוכיפת
3.000	6.030	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
25.000	15.600	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםניום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	14.800	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn בריל #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
1.500	0.350	mg/L	312001	ICP-B בורון #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	58.700	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	1.770	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	47.400	mg/L	312185	ICP-S אופרית #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.500	0.060	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
15.000	3.460	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	0.720	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	0.220	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.300	0.030	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	41.300	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליברדן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
1.000	0.700	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
1.000	0.360	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.500	0.070	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	77.100	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	0.700	mg/L	312196	ICP-Sr סטרוניום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	203.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	< 2.000	mg/L	312005	ICP - Si (ppm) סיליקה #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.500	0.640	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
10.00	7.45		312093	PH	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
400.0	4360.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	193	mg/L	310702	כלורידים	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	בוטע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14044365/1	17/06/2014	שפכים	זוקו שילובים
	בוטע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14101120/1	21/12/2014	שפכים	זוקו שילובים
3.000	0.140	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםניום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	58.100	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn בריל #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
1.500	0.360	mg/L	312001	ICP-B בורון #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	0.890	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	< 0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	8.990	mg/L	312185	ICP-S אופרית #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
15.000	2.280	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	33.800	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליברדן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
1.000	0.040	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.500	0.030	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	125.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	0.670	mg/L	312196	ICP-Sr סטרוניום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	61.700	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	5.040	mg/L	312005	ICP - Si (ppm) סיליקה #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ

0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
COD/BOD>4	100	mg/L	310704	כלל BOD	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
800	255	mg O2/L	310706	כלל COD	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
10.00	6.40		312093	PH	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
400.0	150.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	ראה פרשנות		312051	GC-DOX	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
40.00	6.00	mg/L	310738	דטרונג אניני	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	216	mg/L	310702	כלורידים	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	29.00	mg/L	310725	סולפאט	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	< 0.100	mg/L	312282	סולפידים (S-) קבלן משנה	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
	בוצע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14009282/1	04/02/2014	שפכים	ינה תעשיות בע"מ
COD/BOD>4	270	mg/L	310704	כלל BOD	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
800	540	mg O2/L	310706	כלל COD	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
10.00	6.98		312093	PH	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
400.0	3620.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
15.000	29.000	mg/L	310723	זרחן כלל	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
	0.022	mg/L	312009	חנקן חנקיני NO2-N	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
	< 0.50	mg/L	310717	חנקן חנקני NO3-N	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
	78.02	mg/L	312101	חנקן כלל	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
50.0	78.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
	263	mg/L	310702	כלורידים	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
	143	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
250.00	< 10.00	mg/L	310731	שומנים	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14021783/1	23/03/2014	שפכים	יש בשכונה
COD/BOD>4	350	mg/L	310704	כלל BOD	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
800	1025	mg O2/L	310706	כלל COD	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
10.00	8.48		312093	PH	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
400.0	450.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
	בוצע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
15.000	20.500	mg/L	310723	זרחן כלל	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
	345.0	mg/L	310719	חנקן כלל (MERCK)	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
50.0	320.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
	1083	mg/L	310702	כלורידים	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
	596	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
250.00	23.00	mg/L	310731	שומנים	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14045305/1	19/06/2014	שפכים	יש בשכונה
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14080702/1	21/10/2014	שפכים	יש בשכונה
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14093401/1	27/11/2014	שפכים	יש בשכונה
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104520/1	31/12/2014	שפכים	יש בשכונה
800	855	mg O2/L	310706	כלל COD	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
10.00	6.30		312093	PH	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
400.0	450.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
15.000	7.200	mg/L	310723	זרחן כלל	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
	52.0	mg/L	310719	חנקן כלל (MERCK)	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
50.0	53.0	mg/L	310750	חנקן קלדלה (TKN)	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
	124	mg/L	310702	כלורידים	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
	92	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
250.00	49.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14039134/1	28/05/2014	שפכים	יש בשכונה
800	1155	mg O2/L	310706	כלל COD	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
10.00	6.28		312093	PH	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
400.0	135.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
	בוצע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
	316	mg/L	310702	כלורידים	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
	238	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
250.00	68.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14045313/1	19/06/2014	שפכים	לאונרד
3.000	1.090	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
25.000	2.920	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.110	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיון #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	29.900	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
1.500	0.360	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	9.660	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.760	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	17.600	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V נדיום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
15.000	11.300	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.110	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	1.710	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.040	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.300	0.030	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	25.500	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.150	0.120	mg/L	312192	ICP-Mo מוליברדן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	0.130	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	0.650	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	0.030	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	91.900	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.510	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונטיום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	80.600	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	5.130	mg/L	312005	ICP-Si (חנקן) סיליקה #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	0.040	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
10.00	6.77		312093	PH	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
400.0	115.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	188	mg/L	310702	כלורידים	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
	בוצע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14039123/1	28/05/2014	שפכים	מוסר אגד
3.000	5.060	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
25.000	14.400	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיון #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	9.580	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
1.500	< 0.200	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	936.000	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	5.890	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	99.700	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	0.460	mg/L	312223	ICP-V נדיום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
15.000	15.800	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.430	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.390	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד

0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	22.400	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	6.660	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	2.280	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	0.380	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	48.300	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.780	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	151.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	5.100	mg/L	312005	ICP - Si (צור) סיליקה #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
10.00	6.55		312093	PH	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
400.0	39800.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	בווע		312109	דגום שפכים אקראי-רחוק	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	91	mg/L	310702	כלורידים	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
	בווע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
20.00	600.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100786/1	18/12/2014	שפכים	מוסר אגד
3.000	0.190	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	34.500	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
1.500	0.400	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	3.450	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.150	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	9.370	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
15.000	7.320	mg/L	312222	ICP-P ורחן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.030	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.300	0.050	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	23.600	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	0.190	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	0.110	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	107.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	0.480	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	76.600	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	6.780	mg/L	312005	ICP - Si (צור) סיליקה #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
10.00	6.20		312093	PH	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
400.0	100.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	בווע		312109	דגום שפכים אקראי-רחוק	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	192	mg/L	310702	כלורידים	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
	בווע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14062712/1	14/08/2014	שפכים	מוסר אגד
3.000	0.310	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	45.700	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
1.500	0.240	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	0.740	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	0.120	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	22.800	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
15.000	5.130	mg/L	312222	ICP-P ורחן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	27.500	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
1.000	< 0.025	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
1.000	0.030	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	102.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	0.710	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	68.700	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	4.060	mg/L	312005	ICP - Si (צור) סיליקה #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
10.00	7.15		312093	PH	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
400.0	70.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	138	mg/L	310702	כלורידים	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
	בווע		310712	סריקת מתכות ICP	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14029570/1	23/04/2014	שפכים	מוסר איציק ודיצר
3.000	12.400	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
25.000	63.200	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	0.360	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	423.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
2.000	0.680	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
1.500	3.520	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	155.000	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	7.720	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	196.000	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	0.150	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
15.000	210.000	mg/L	312222	ICP-P ורחן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	1.280	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	2.250	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.300	0.100	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים

	91.900	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.150	1.990	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	1.420	mg/L	312193	ICP-Mn מגנן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	5.850	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	0.300	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	329.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	1.480	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	677.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	2.440	mg/L	312005	ICP - Si סיליקה (צורן) #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	9.990	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	0.160	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
10.00	6.80		312093	PH	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
400.0	9715.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	בוצע		312108	דיגום שפכים אקראי - קרוח	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	344	mg/L	310702	כלורידים	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
	בוצע		310712	סריקת ממוחשבת ICP	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
20.00	372.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14048025/1	29/06/2014	שפכים	מוסר האחים
3.000	20.900	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
25.000	85.400	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	0.380	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	0.030	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	186.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
2.000	0.860	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
1.500	2.050	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	201.000	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	10.300	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	174.000	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	0.190	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
15.000	154.000	mg/L	312222	ICP-P ורחמן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	1.900	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	2.090	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.300	0.080	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	106.000	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.150	2.480	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	1.480	mg/L	312193	ICP-Mn מגנן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	8.130	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	0.380	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	235.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	1.730	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	771.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	2.460	mg/L	312005	ICP - Si סיליקה (צורן) #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.500	8.600	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
1.000	0.150	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
10.00	5.60		312093	PH	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
400.0	6720.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	בוצע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	174	mg/L	310702	כלורידים	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
	בוצע		310712	סריקת ממוחשבת ICP	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
20.00	790.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14104107/1	30/12/2014	שפכים	מוסר האחים
3.000	0.570	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
25.000	1.380	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	13.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
1.500	0.350	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	6.060	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	0.340	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	16.500	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
15.000	2.760	mg/L	312222	ICP-P ורחמן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	0.110	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	20.900	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.150	0.040	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
1.000	0.070	mg/L	312193	ICP-Mn מגנן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
1.000	0.230	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	80.200	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	0.460	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	60.300	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	3.460	mg/L	312005	ICP - Si סיליקה (צורן) #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
10.00	7.44		312093	PH	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
400.0	400.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	158	mg/L	310702	כלורידים	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	בוצע		310712	סריקת ממוחשבת ICP	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14044372/1	17/06/2014	שפכים	מוסר המרכז
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104119/1	30/12/2014	שפכים	מוסר המרכז
3.000	2.510	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
25.000	7.690	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	0.040	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	57.300	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
2.000	0.170	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
1.500	0.360	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	28.800	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	1.020	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	43.000	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.500	0.030	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
15.000	16.800	mg/L	312222	ICP-P ורחמן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	0.390	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	0.090	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים

	31.400	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.150	0.090	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
1.000	0.210	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
1.000	1.060	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.500	0.050	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	123.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	0.500	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	102.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	6.700	mg/L	312005	ICP - Si (צורן) סיליקה #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.500	0.080	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
10.00	7.41		312093	PH	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
400.0	625.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	240	mg/L	310702	כלורידים	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14044373/1	17/06/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
	בווע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104517/1	31/12/2014	שפכים	מוסר פ.שלים
3.000	8.980	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
25.000	10.500	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.050	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיומן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	84.900	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
2.000	0.060	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.500	0.850	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	40.500	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	1.010	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	87.900	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	0.040	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
15.000	350.000	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.360	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.140	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.300	0.060	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	55.100	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.150	0.070	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	0.790	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	0.910	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	0.090	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	180.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	1.820	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	731.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	8.370	mg/L	312005	ICP - Si (צורן) סיליקה #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	0.220	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
10.00	6.75		312093	PH	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
400.0	3900.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	261	mg/L	310702	כלורידים	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
20.00	110.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14045309/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14101117/1	21/12/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104515/1	31/12/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
3.000	0.450	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
25.000	2.560	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיומן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	62.300	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.500	0.510	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	3.660	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	34.100	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
15.000	31.500	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.060	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.300	0.080	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	22.900	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	0.200	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	0.050	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	175.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.440	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	62.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	10.300	mg/L	312005	ICP - Si (צורן) סיליקה #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	0.030	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
10.00	6.77		312093	PH	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
400.0	705.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		312108	דיגום שפכים אקראי-קרוב	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	230	mg/L	310702	כלורידים	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
20.00	49.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14045311/1	19/06/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
3.000	0.450	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
25.000	2.710	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיומן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	28.900	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
1.500	0.350	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	3.810	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	21.300	mg/L	312185	ICP-S סופרית #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
15.000	5.750	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
	0.040	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר פ.צ.מ.

	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.300	0.160	mg/L	312190	ICP-Li ליטיום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	25.700	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.150	0.030	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	0.180	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	0.080	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	177.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	0.710	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	76.900	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	11.300	mg/L	312005	ICP - Si (צנן) סיליקה #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	0.040	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	7.05		312093	PH	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
400.0	375.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	186	mg/L	310702	כלורידים	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
20.00	186.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14073259/1	18/09/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	בווע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14104117/1	30/12/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
3.000	0.320	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטימון #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	47.300	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.500	0.260	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	1.410	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	< 0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	25.100	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
15.000	11.300	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליטיום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	24.000	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	0.070	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	0.100	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	118.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	0.600	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	53.200	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	5.550	mg/L	312005	ICP - Si (צנן) סיליקה #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	7.80		312093	PH	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
400.0	70.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	221	mg/L	310702	כלורידים	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
20.00	20.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14016794/1	04/03/2014	שפכים	מוסר צ.מ.ד.
								מוסר צ.מ.ד.
3.000	0.670	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
25.000	2.530	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטימון #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	113.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
1.500	0.420	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	8.210	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.150	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	27.000	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
15.000	23.400	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.090	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.030	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליטיום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	14.200	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
1.000	0.130	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
1.000	0.180	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	127.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.210	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	75.900	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	5.200	mg/L	312005	ICP - Si (צנן) סיליקה #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	7.80		312093	PH	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
400.0	130.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	202	mg/L	310702	כלורידים	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	בווע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100775/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
3.000	0.990	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
25.000	4.490	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטימון #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	108.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
1.500	0.440	mg/L	312001	ICP-B בורן #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	13.200	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.220	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	25.900	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
15.000	18.500	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
	0.150	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר תעבורה

0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg ספצית	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	0.050	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
0.300	0.040	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	22.700	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
1.000	0.210	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
1.000	0.200	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
0.500	0.030	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	114.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	0.220	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	103.000	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	6.750	mg/L	312005	# ICP-Si (נוח) סיליקה	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	0.080	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
10.00	7.40		312093	PH	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
400.0	1775.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	בוע	mg/L	312109	דגום שפכים אקורא-רחוק	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	172	mg/L	310702	כלורידים	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
	בוע		310712	סריקת מתכות- ICP	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
20.00	16.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100722/1	18/12/2014	שפכים	מוסר העבורה
3.000	4.360	mg/L	312226	# ICP-Zn אצב	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
25.000	12.800	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.180	mg/L	312180	# ICP-Ag ארטניום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	84.400	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
2.000	0.080	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.500	0.940	mg/L	312001	# ICP-B ברזן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	43.300	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	1.840	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	77.500	mg/L	312185	# ICP-S פופרית	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	0.070	mg/L	312223	# ICP-V ודיום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
15.000	92.300	mg/L	312222	# ICP-P רותן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.300	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag סכף	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg ספצית	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.160	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.300	0.110	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	47.300	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.150	0.260	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	0.740	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	4.260	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	0.070	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	366.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.730	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	237.000	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	2.110	mg/L	312005	# ICP-Si (נוח) סיליקה	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	0.450	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
10.00	6.43		312093	PH	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
400.0	3320.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	192	mg/L	310702	כלורידים	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	בוע		310712	סריקת מתכות- ICP	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
20.00	209.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14055555/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
3.000	1.560	mg/L	312226	# ICP-Zn אצב	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
25.000	3.340	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Ag ארטניום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	64.900	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.500	0.440	mg/L	312001	# ICP-B ברזן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	11.400	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.220	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	36.400	mg/L	312185	# ICP-S פופרית	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V ודיום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
15.000	32.400	mg/L	312222	# ICP-P רותן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.070	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag סכף	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg ספצית	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.120	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.300	0.030	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	27.700	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	0.260	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	0.270	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	0.040	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	176.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	0.480	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	96.600	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	3.230	mg/L	312005	# ICP-Si (נוח) סיליקה	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.500	0.030	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
10.00	7.30		312093	PH	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
400.0	1770.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	239	mg/L	310702	כלורידים	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
	בוע		310712	סריקת מתכות- ICP	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
20.00	38.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14055549/1	22/07/2014	שפכים	מוסר העבורה - דרומי מול שער ניסיה
800	5705	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
10.00	4.94		310701	PH	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
10.00	5.32		312093	PH	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
400.0	1100.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
	587	mg/L	310702	כלורידים	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
	387	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
250.00	543.00	mg/L	312100	שמיני ושמיני	SO14029576/1	23/04/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
800	7500	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
10.00	4.90		312093	PH	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
400.0	760.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
	בוע		312109	דגום שפכים אקורא-רחוק	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
	2551	mg/L	310702	כלורידים	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
	1445	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
250.00	364.00	mg/L	312100	שמיני ושמיני	SO14064789/1	21/08/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
800	4025	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
10.00	5.25		312093	PH	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
400.0	3590.0	mg/L	310708	מוקעים מרחפים TSS	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך

				דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
				כלורידים	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
				נתרן AA	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
				שומנים ושומנים	SO14101261/1	21/12/2014	שפכים	מטעמי שולחן ערוך
250.00	422.00	mg/L	312100	ICP-Zn אבץ #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
3.000	1.310	mg/L	312226	ICP-Al אלומיניום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
25.000	9.680	mg/L	312179	ICP-Sb אנטיון #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
< 0.025		mg/L	312180	ICP-As ארסן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-K אשלגן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
32.700	0.030	mg/L	312181	ICP-Sn ברילי #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
2.000	0.030	mg/L	312182	ICP-B ברזון #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
1.500	0.290	mg/L	312001	ICP-Fe ברזל #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
79.700		mg/L	312221	ICP-Ba בריום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.250		mg/L	312183	ICP-Be בריליום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-S גופרית #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
36.000		mg/L	312185	ICP-V נדיום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.500	0.030	mg/L	312223	ICP-P נחושת #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
15.000	16.500	mg/L	312222	ICP-Ti טיטניום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.230		mg/L	312186	ICP-Ag כסף #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Hg כספית #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Cr כרום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.150		mg/L	312189	ICP-Li ליתיום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Mg מגנזיום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
20.400		mg/L	312191	ICP-Mo מוליבדן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mn מגן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
1.000	0.680	mg/L	312193	ICP-Cu נחושת #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
1.000	0.250	mg/L	312194	ICP-Ni ניקל #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.500	0.350	mg/L	312195	ICP-Na נתרן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
111.000		mg/L	312203	ICP-Sr סטרונציום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.600		mg/L	312196	ICP-Ca סידן #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
91.500		mg/L	312197	ICP-Si סיליקה #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
< 2.000		mg/L	312005	ICP-Se סלניום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Pb עופרת #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Cd קדמיום #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Co קובלט #	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
1.000	< 0.025	mg/L	312199	COD כלל	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
800	1285	mg O2/L	310706	PH	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
10.00	7.40		312093	מוצקים מרחפים TSS	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
400.0	670.0	mg/L	310708	כלורידים DOX	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			312257	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			312109	כלורידים	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			310702	כלורידים	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			310725	סולפאט	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
1.0	< 1.0	mg/L	310803	סולפייד מומס (S ²⁻) בקבל משנה	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			310712	סריקת ממוחשבת ICP	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
			310730	שמן מינרלי	SO14104510/1	31/12/2014	שפכים	מנשה ברז החזקות בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310707	COD מומס	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
	1515	mg O2/L	312093	PH	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
10.00	6.34		310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
400.0	300.0	mg/L	310702	כלורידים	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
	704	mg/L	310713	נתרן AA	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
	397	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14057562/1	29/07/2014	שפכים	מסעדת חילי
250.00	83.00	mg/L	310706	COD כלל	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
800	2895	mg O2/L	312093	PH	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
10.00	5.20		310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
400.0	290.0	mg/L	312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
			310702	כלורידים	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
			310713	נתרן AA	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
250.00	151.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14066963/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חילי
800	5550	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
10.00	7.10		312093	PH	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
400.0	1240.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
			310702	כלורידים	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
			310713	נתרן AA	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
250.00	676.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14104513/1	31/12/2014	שפכים	מסעדת חילי
800	2305	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
10.00	6.70		312093	PH	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
400.0	385.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
	320	mg/L	310702	כלורידים	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
	216	mg/L	310713	נתרן AA	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
250.00	185.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14029564/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת מהררה
COD/BOD>4	1695	mg/L	310704	BOD כלל	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
800	3100	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
10.00	5.10		312093	PH	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
400.0	625.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
40.00	82.00	mg/L	310738	דטרטגט אניון	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			310702	כלורידים	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			310713	נתרן AA	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
250.00	193.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14066938/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת מהררה
800	1440	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
10.00	6.70		312093	PH	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
400.0	330.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			310702	כלורידים	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
			310713	נתרן AA	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
250.00	147.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14101274/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת מהררה
COD/BOD>4	3310	mg/L	310704	BOD כלל	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
800	5725	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
10.00	6.20		312093	PH	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
400.0	2770.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
40.00	34.00	mg/L	310738	דטרטגט אניון	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			310702	כלורידים	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			310713	נתרן AA	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
250.00	1860.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14029443/1	23/04/2014	שפכים	מסעדת חולטין
COD/BOD>4	15510	mg/L	310704	BOD כלל	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
800	28000	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
10.00	4.60		312093	PH	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
400.0	9680.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
40.00	31.80	mg/L	310738	דטרטגט אניון	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			310702	כלורידים	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			310713	נתרן AA	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
250.00	3933.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14101264/1	21/12/2014	שפכים	מסעדת חולטין
COD/BOD>4	12395	mg/L	310704	BOD כלל	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
800	24200	mg O2/L	310706	COD כלל	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
10.00	4.70		312093	PH	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
400.0	9280.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
40.00	99.00	mg/L	310738	דטרטגט אניון	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין
			310702	כלורידים	SO14066928/1	28/08/2014	שפכים	מסעדת חולטין

[illegible]

800	115	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
10.00	7.80		312093	PH	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
400.0	45.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
40.00	0.23	mg/L	310738	דטרנטג אמיני	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	185	mg/L	310702	כלורידים	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.0	< 0.1	mg/L	310803	סולפיד מומס (S-) קבל משנה	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	בווע		310712	סריקת מנתות-ICP	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14042242/1	10/06/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
3.000	0.080	mg/L	312226	# ICP-Zn אבץ	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטימון	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	25.700	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.500	0.450	mg/L	312001	# ICP-B בורון	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	0.370	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	0.130	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	35.100	mg/L	312185	# ICP-S אפזרית	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V נדיום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
15.000	2.040	mg/L	312222	# ICP-P זרחן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag כסף	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg כספית	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	46.900	mg/L	312191	# ICP-Mq מגנזיום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	0.030	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	185.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	0.910	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	98.800	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	7.340	mg/L	312005	# ICP - Si (צור) סיליקה	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
800	30	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
10.00	6.02		312093	PH	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
400.0	12.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
40.00	2.20	mg/L	310738	דטרנטג אמיני	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.00	< 0.10	mg/L	312095	דטרנטג מינרלי	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	בווע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רחוק	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	409	mg/L	310702	כלורידים	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.0	< 1.0	mg/L	310803	סולפיד מומס (S-) קבל משנה	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	בווע		310712	סריקת מנתות-ICP	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14062713/1	14/08/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
3.000	0.080	mg/L	312226	# ICP-Zn אבץ	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטימון	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	31.900	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.500	0.430	mg/L	312001	# ICP-B בורון	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	1.170	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.100	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	41.400	mg/L	312185	# ICP-S אפזרית	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V נדיום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
15.000	2.590	mg/L	312222	# ICP-P זרחן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag כסף	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg כספית	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.300	0.040	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	51.300	mg/L	312191	# ICP-Mq מגנזיום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	226.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	1.440	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	147.000	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	7.090	mg/L	312005	# ICP - Si (צור) סיליקה	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
800	355	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
10.00	7.65		312093	PH	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
400.0	105.0	mg/L	310708	מוצקים מרחמים TSS	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
40.00	12.40	mg/L	310738	דטרנטג אמיני	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.00	0.41	mg/L	312095	דטרנטג מינרלי	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	בווע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רחוק	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	370	mg/L	310702	כלורידים	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.0	< 1.0	mg/L	310803	סולפיד מומס (S-) קבל משנה	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	בווע		310712	סריקת מנתות-ICP	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100754/1	18/12/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
3.000	0.040	mg/L	312226	# ICP-Zn אבץ	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטימון	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-As ארסן	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	6.970	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn ברזל	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.500	1.020	mg/L	312001	# ICP-B בורון	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	0.230	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.100	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	20.700	mg/L	312185	# ICP-S אפזרית	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V נדיום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
15.000	1.300	mg/L	312222	# ICP-P זרחן	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag כסף	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg כספית	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
	11.600	mg/L	312191	# ICP-Mq מגנזיום	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14080634/1	21/10/2014	שפיכים	מפעל נשר רמלה

1.000	< 0.025	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
57.700	0.330	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
80.900	2.570	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
		mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
		mg/L	312005	# ICP (נוצ) Si סיליקה	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
800	35	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
10.00	7.25	mg/L	312093	PH	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
400.0	6.0	mg/L	310708	מוקדם מרחפים TSS	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
40.00	1.90	mg/L	310738	דטרנט איוני	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
1.00	< 0.10	mg/L	312095	דטרנט מיוני	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
	בוע		312109	דגום שפכים אקאר-רחוק	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
	79	mg/L	310702	כלורידים	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
1.0	< 0.1	mg/L	310726	סולפיט מומס	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
	בוע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14080634/1	21/10/2014	שפכים	מפעל נשר רמלה
3.000	0.730	mg/L	312226	# ICP-Zn אצטט	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטים	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-Ars ארסן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	34.200	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn בריל	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.500	0.320	mg/L	312001	# ICP-Br ברום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	1.190	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.100	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	27.900	mg/L	312185	# ICP-S שופם	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V ונדיום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
15.000	10.500	mg/L	312222	# ICP-P רוחן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag אסף	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg חספת	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	30.000	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	0.050	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	0.040	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	123.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	0.780	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	71.700	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	3.870	mg/L	312005	# ICP (נוצ) Si סיליקה	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
800	1435	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
10.00	6.78	mg/L	312093	PH	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
400.0	625.0	mg/L	310708	מוקדם מרחפים TSS	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
40.00	26.60	mg/L	310738	דטרנט איוני	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	240	mg/L	310702	כלורידים	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.100	mg/L	312282	סולפידיים (S-S) בקבץ משנה	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	בוע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
250.00	24.00	mg/L	310731	שופם	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14032234/1	04/05/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
3.000	0.230	mg/L	312226	# ICP-Zn אצטט	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטים	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-Ars ארסן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	25.400	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn בריל	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.500	< 0.200	mg/L	312001	# ICP-Br ברום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	0.560	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.100	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	# ICP-Be בריליום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	22.200	mg/L	312185	# ICP-S שופם	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	# ICP-V ונדיום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
15.000	4.120	mg/L	312222	# ICP-P רוחן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312186	# ICP-Ti טיטניום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	# ICP-Ag אסף	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	# ICP-Hg חספת	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312189	# ICP-Cr כרום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	# ICP-Li ליתיום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	23.500	mg/L	312191	# ICP-Mg מגנזיום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	# ICP-Mo מוליבדן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	< 0.025	mg/L	312193	# ICP-Mn מנגן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	< 0.025	mg/L	312194	# ICP-Cu נחושת	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	# ICP-Ni ניקל	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	105.000	mg/L	312203	# ICP-Na נתרן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	0.480	mg/L	312196	# ICP-Sr סטרונציום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	45.300	mg/L	312197	# ICP-Ca סידן	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	4.670	mg/L	312005	# ICP (נוצ) Si סיליקה	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	# ICP-Se סלניום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	# ICP-Pb עופרת	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	# ICP-Cd קדמיום	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	# ICP-Co קובלט	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
800	320	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
10.00	6.80	mg/L	312093	PH	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
400.0	255.0	mg/L	310708	מוקדם מרחפים TSS	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
40.00	32.40	mg/L	310738	דטרנט איוני	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.00	1.77	mg/L	312095	דטרנט מיוני	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	219	mg/L	310702	כלורידים	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.0	< 1.0	mg/L	310803	סולפיט מומס (S-S) בקבץ משנה	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	בוע		310712	סריקת מתכות-ICP	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
250.00	17.00	mg/L	310731	שופם	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14062709/1	14/08/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	בוע		100436	הגעה לנקודת איסוף דגום ללא ביצוע	SO14101119/1	21/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
3.000	0.390	mg/L	312226	# ICP-Zn אצטט	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	# ICP-Al אלומיניום	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	< 0.025	mg/L	312180	# ICP-Sb אנטים	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	# ICP-Ars ארסן	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	38.300	mg/L	312181	# ICP-K אשלגן	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	# ICP-Sn בריל	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
1.500	0.250	mg/L	312001	# ICP-Br ברום	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	1.310	mg/L	312221	# ICP-Fe ברזל	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה
	0.120	mg/L	312183	# ICP-Ba בריום	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	מחשבת ישראל - גדר הנדסה

0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	33.800	mg/L	312185	ICP-Sr סטרוניום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
15.000	15.000	mg/L	312222	ICP-P פחמן #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	32.900	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
1.000	0.060	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
1.000	0.030	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	285.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	1.010	mg/L	312196	ICP-Sr סטרוניום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	99.900	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	5.740	mg/L	312005	ICP - (חצו) Si סיליקה #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
800	705	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
10.00	6.80		312093	PH	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
400.0	400.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
40.00	59.00	mg/L	310738	דטרונג איוני	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	538	mg/L	310702	כלורידים	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
1.0	1.1	mg/L	310803	סולפיד מומס (S-) בקל משנה	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
	בווע		310712	סריקה ממוחשבת ICP	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
250.00	22.00	mg/L	310731	שומנים	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14104497/1	31/12/2014	שפכים	משטרת ישראל - גירי הנדסה
800	400	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14100791/1	18/12/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
	ראה פרשנות		312115	MTBE	SO14100791/1	18/12/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
10.00	7.35		312093	PH	SO14100791/1	18/12/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14100791/1	18/12/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14100791/1	18/12/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
800	8350	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14034610/1	13/05/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
	ראה פרשנות		312115	MTBE	SO14034610/1	13/05/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
10.00	7.15		312093	PH	SO14034610/1	13/05/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14034610/1	13/05/2014	שפכים	נכסי רמלה ת. דלק תד"ר
800	720	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14044374/1	17/06/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
	55.100	µg/L	312115	MTBE	SO14044374/1	17/06/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
10.00	7.24		312093	PH	SO14044374/1	17/06/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14044374/1	17/06/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
800	470	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14104111/1	30/12/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
	ראה פרשנות		312115	MTBE	SO14104111/1	30/12/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
10.00	7.30		312093	PH	SO14104111/1	30/12/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14104111/1	30/12/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14104111/1	30/12/2014	שפכים	סונול שד' הרצל
COD/BOD>4	2326	mg/L	310704	כלי BOD	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
800	5025	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
10.00	6.38		312093	PH	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
400.0	1245.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
	בווע		312108	דיגום שפכים אקראי-קרום	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
15.000	32.300	mg/L	310723	דחון כללי	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
	80.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
50.0	76.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
	1322	mg/L	310702	כלורידים	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
	824	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
250.00	669.00	mg/L	310731	שומנים	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14048023/1	29/06/2014	שפכים	סופר יוחננוב
800	1850	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
10.00	6.80		312093	PH	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
400.0	330.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
15.000	7.500	mg/L	310723	דחון כללי	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	54.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
50.0	49.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	281	mg/L	310702	כלורידים	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	236	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
250.00	226.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14016796/1	04/03/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
800	4945	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
10.00	6.50		312093	PH	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
400.0	1045.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
15.000	9.000	mg/L	310723	דחון כללי	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	24.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
50.0	25.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	185	mg/L	310702	כלורידים	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	124	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
250.00	900.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14101248/1	21/12/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
800	2885	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
10.00	6.00		312093	PH	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
400.0	220.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
15.000	8.800	mg/L	310723	דחון כללי	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	39.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
50.0	43.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	417	mg/L	310702	כלורידים	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	316	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
250.00	104.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14070214/1	09/09/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
800	7640	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
10.00	8.90		312093	PH	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
400.0	1715.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	בווע		312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
15.000	10.000	mg/L	310723	דחון כללי	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	25.0	mg/L	310719	חנקן כללי (MERCK)	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
50.0	20.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	230	mg/L	310702	כלורידים	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
	180	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
250.00	944.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14044368/1	17/06/2014	שפכים	סלטי מונטה קרלו
800	9760	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	5.00		310701	PH	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	5.57		312093	PH	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
400.0	2870.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
15.000	82.000	mg/L	310723	דחון כללי	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	47.30	mg/L	310718	חנקן אמוניאקלי (MERCK)	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
50.0	459.0	mg/L	310750	חנקן קלדח (TKN)	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	5747	mg/L	310702	כלורידים	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	3117	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)
250.00	1079.00	mg/L	312100	שומנים ושומנים	SO14044366/1	17/06/2014	שפכים	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)

800	2515	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	8.20		312093	PH	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
400.0	315.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
15.000	13.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	50.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
50.0	50.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	758	mg/L	310702	כלורידים	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	690	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
250.00	256.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14093403/1	27/11/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
800	4365	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	6.00		312093	PH	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
400.0	540.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
15.000	13.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	54.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
50.0	51.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	829.00	mg/L	312273	כלורידים CI-(כ-3)	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	768	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	50.900	mg/L	312278	סולפוס-2-SO4-(כ-3)	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
250.00	453.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14101237/1	21/12/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
800	7800	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	5.71		310701	PH	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	5.55		312093	PH	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
400.0	1110.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
15.000	85.600	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	500.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
50.0	485.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	5776	mg/L	310702	כלורידים	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	3577	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
250.00	380.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14029075/1	22/04/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
800	6325	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
10.00	5.60		312093	PH	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
400.0	1205.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
15.000	24.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	50.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
50.0	179.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	4902	mg/L	310702	כלורידים	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
	2867	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
250.00	640.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14009279/1	04/02/2014	שפיכים	כלטי שמיר (פ.ל. דגים)
800	1045	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
10.00	7.15		312093	PH	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
400.0	110.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	ראה פרשנות	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
50.0	80.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	1460	mg/L	310702	כלורידים	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	1091	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	27.00	mg/L	310731	שומנים	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
20.00	14.00	mg/L	310730	קשון מינרלי	SO14088229/1	12/11/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
800	1105	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
10.00	6.50		312093	PH	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
400.0	250.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	60.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
50.0	61.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	1420	mg/L	310702	כלורידים	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	977	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	29.00	mg/L	310731	שומנים	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	קשון מינרלי	SO14062717/1	14/08/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
800	780	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
10.00	6.90		312093	PH	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
400.0	145.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	81.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
50.0	77.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	983	mg/L	310702	כלורידים	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	768	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
250.00	30.00	mg/L	310731	שומנים	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	קשון מינרלי	SO14101278/1	21/12/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
800	1665	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
10.00	6.40		312093	PH	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
400.0	190.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	91.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
50.0	101.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	886	mg/L	310702	כלורידים	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
	689	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
250.00	76.00	mg/L	310731	שומנים	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
20.00	< 10.00	mg/L	310730	קשון מינרלי	SO14080619/1	21/10/2014	שפיכים	ע.ר. צים אחזקות דרל' בע"מ
800	4815	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	6.55		312093	PH	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
400.0	1750.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	45.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	170.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	180.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	237	mg/L	310702	כלורידים	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	99	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	160.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14042249/1	10/06/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
800	9725	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	5.60		312093	PH	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
400.0	880.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	74.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	336.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	252.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	251	mg/L	310702	כלורידים	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	255	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	102.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14062715/1	14/08/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
800	6675	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	6.20		312093	PH	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
400.0	2245.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	בוע		312109	דגום נפכים אקו-רי-רחוק	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	41.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	264.0	mg/L	310719	חנקן כליל (MERCK)	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	265.0	mg/L	310750	חנקן לקדלית (TKN)	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	117	mg/L	310702	כלורידים	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	150	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	821.00	mg/L	312100	שמיני ושומנים	SO14080628/1	21/10/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
800	19875	mg O2/L	310706	כלי COD	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	6.10		312093	PH	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה

400.0	6345.0	mg/L	310708	מוזיקים מרחפים TSS	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	בועץ		312109	דיגום שפיכים אקראי-רחוק	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	65.000	mg/L	310723	זרחן כלילי	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	320.0	mg/L	310719	חזקון כלילי (MERCK)	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	330.0	mg/L	310750	חזקון לקדילת (TKN)	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	135	mg/L	310702	כלורידים	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	88	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	558.00	mg/L	312100	שמינים ושומנים	SO14100782/1	18/12/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
800	6580	mg O2/L	310706	COD	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	6.75		312093	PH	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
400.0	670.0	mg/L	310708	מוזיקים מרחפים TSS	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	12.800	mg/L	310723	זרחן כלילי	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	100.0	mg/L	310719	חזקון כלילי (MERCK)	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	107.0	mg/L	310750	חזקון לקדילת (TKN)	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	164	mg/L	310702	כלורידים	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	103	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	205.00	mg/L	312100	שמינים ושומנים	SO14029068/1	22/04/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
800	9020	mg O2/L	310706	כלילי COD	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	5.42		310701	PH	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
10.00	5.33		312093	PH	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
400.0	1040.0	mg/L	310708	מוזיקים מרחפים TSS	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
15.000	88.000	mg/L	310723	זרחן כלילי	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	270.0	mg/L	310719	חזקון לקדילת (MERCK)	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
50.0	245.0	mg/L	310750	חזקון לקדילת (TKN)	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	228	mg/L	310702	כלורידים	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
	184	mg/L	310713	נתרן- AA	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
250.00	63.00	mg/L	312100	שמינים ושומנים	SO14009299/1	04/02/2014	שפיכים	עדן תעשיות חלואה
3.000	0.140	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםמן #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
	74.000	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
1.500	0.290	mg/L	312001	ICP-B ברזן #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
	1.270	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
	< 0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסר טויוטה)
	28.800	mg/L	312185	ICP-S פחית #	SO14100728/1	18/12/2014	שפיכים	פרס רכב השפלה בע

	23.600	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
15.000	1.360	mg/L	312222	ICP-P דרוזן #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	23.000	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	0.030	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	< 0.025	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	94.100	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	0.780	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	83.600	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	4.310	mg/L	312005	ICP-Si (נוח) סיליקה #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
800	29	mg O2/L	310706	COD כליל	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
10.00	7.95		312093	PH	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
400.0	8.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			312257	כלורידים DOX	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			312109	דיגום שפכים אקראי-רחוק	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	682.00	mg/L	312273	כלוריד Cl (IC-ב)	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	31.300	mg/L	312278	סולפט SO4-2 (IC-ב)	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.0	< 1.0	mg/L	310803	סולפיד מוחס (S-ב) קבל משנה	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			310712	סריקת מנתחת ICP	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14101243/1	21/12/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
3.000	29.000	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	9.240	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.500	< 0.200	mg/L	312001	ICP-B בוחרן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	133.000	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	0.110	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	23.300	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
15.000	2.760	mg/L	312222	ICP-P דרוזן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	3.360	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	26.300	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.150	0.050	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	1.170	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	0.600	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	0.230	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	166.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	0.730	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	65.300	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	4.420	mg/L	312005	ICP-Si (נוח) סיליקה #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	0.180	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
800	960	mg O2/L	310706	COD כליל	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
10.00	6.85		312093	PH	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
400.0	520.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	11.0000	µg/L	312257	כלורידים DOX	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			312051	GC-DOX	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	305.00	mg/L	312273	כלוריד Cl (IC-ב)	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	32.600	mg/L	312278	סולפט SO4-2 (IC-ב)	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.100	mg/L	312282	סולפידים (S-ב) קבל משנה	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			310712	סריקת מנתחת ICP	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14029445/1	23/04/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
3.000	0.280	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיםן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	71.300	mg/L	312181	ICP-K אשלגן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברזל #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.500	0.240	mg/L	312001	ICP-B בוחרן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	0.600	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.100	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	17.900	mg/L	312185	ICP-S גופרית #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
15.000	< 0.200	mg/L	312222	ICP-P דרוזן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	22.800	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	< 0.025	mg/L	312193	ICP-Mn מנגן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	< 0.025	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	75.700	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	0.540	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	49.900	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	4.000	mg/L	312005	ICP-Si (נוח) סיליקה #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
800	50	mg O2/L	310706	COD כליל	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
10.00	6.23		312093	PH	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
400.0	5.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1	0.0217	mg/L	312257	כלורידים DOX	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
			312108	דיגום שפכים אקראי- קרוב	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	223.00	mg/L	312273	כלוריד Cl (IC-ב)	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
	39.600	mg/L	312278	סולפט SO4-2 (IC-ב)	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט
1.0	< 0.1	mg/L	310803	סולפיד מוחס (S-ב) קבל משנה	SO14048021/1	29/06/2014	שפכים	קורן יגאל רמפלט

קורן יגאל רמפלט	שפינים	29/06/2014	SO14048021/1	סריקת ממתנת ICP	310712	mg/L	בוע	20.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	29/06/2014	SO14048021/1	שמן מינרלי	310730	mg/L	< 10.00	20.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Zn אבץ #	312226	mg/L	2.500	3.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Al אלומיניום #	312179	mg/L	< 1.000	25.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Sb אנטימון #	312180	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-As ארסן #	312204	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-K אשלגן #	312181	mg/L	228.000	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Sn ברזל #	312182	mg/L	< 0.025	2.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-B בחון #	312001	mg/L	0.280	1.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Fe ברזל #	312221	mg/L	4.790	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Ba בריום #	312183	mg/L	< 0.100	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Be בריליום #	312184	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-S נופרית #	312185	mg/L	7.300	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-V נדיום #	312223	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-P נחושת #	312222	mg/L	< 0.200	15.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Ti טיטניום #	312186	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Ag כסף #	312187	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Hg כספית #	312188	mg/L	< 0.025	0.050
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Cr כרום #	312189	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Li ליתיום #	312190	mg/L	< 0.025	0.300
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Mg מגנזיום #	312191	mg/L	4.880	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Mo מוליבדן #	312192	mg/L	< 0.025	0.150
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Mn מנגן #	312193	mg/L	0.060	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Cu נחושת #	312194	mg/L	< 0.025	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Ni ניקל #	312195	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Na נתרן #	312203	mg/L	51.200	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Sr סטרונציום #	312196	mg/L	0.070	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Ca סידן #	312197	mg/L	20.300	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP - Si (צורן) סיליקה #	312005	mg/L	< 2.000	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Se סלניום #	312198	mg/L	< 0.025	0.050
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Pb עופרת #	312200	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Cd קדמיום #	312202	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	ICP-Co קובלט #	312199	mg/L	< 0.025	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	נלי COD	310706	mg O2/L	16	800
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	PH	312093	mg/L	8.90	10.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	35.0	400.0
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	כלורידם DOX	312257		ראה פרשנות	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	דיגום שפינים אקראי-רחוק	312109	mg/L	בוע	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	כלוריד Cl-(ב) (IC-ב)	312273	mg/L	264.00	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	סולפאט SO4-(ב) (IC-ב)	312278	mg/L	20.300	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	סולפיד מומס (S)-(S-ב) קבלן משנה	310803	mg/L	< 1.0	1.0
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	סריקת ממתנת ICP	310712	mg/L	בוע	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	27/11/2014	SO14093410/1	שמן מינרלי	310730	mg/L	< 10.00	20.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Zn אבץ #	312226	mg/L	5.140	3.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Al אלומיניום #	312179	mg/L	< 1.000	25.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Sb אנטימון #	312180	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-As ארסן #	312204	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-K אשלגן #	312181	mg/L	357.000	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Sn ברזל #	312182	mg/L	< 0.025	2.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-B בחון #	312001	mg/L	0.310	1.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Fe ברזל #	312221	mg/L	0.760	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Ba בריום #	312183	mg/L	< 0.100	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Be בריליום #	312184	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-S נופרית #	312185	mg/L	21.500	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-V נדיום #	312223	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-P נחושת #	312222	mg/L	< 0.200	15.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Ti טיטניום #	312186	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Ag כסף #	312187	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Hg כספית #	312188	mg/L	< 0.025	0.050
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Cr כרום #	312189	mg/L	< 0.025	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Li ליתיום #	312190	mg/L	< 0.025	0.300
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Mg מגנזיום #	312191	mg/L	25.600	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Mo מוליבדן #	312192	mg/L	< 0.025	0.150
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Mn מנגן #	312193	mg/L	0.310	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Cu נחושת #	312194	mg/L	< 0.025	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Ni ניקל #	312195	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Na נתרן #	312203	mg/L	134.000	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Sr סטרונציום #	312196	mg/L	0.840	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Ca סידן #	312197	mg/L	56.800	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP - Si (צורן) סיליקה #	312005	mg/L	4.540	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Se סלניום #	312198	mg/L	< 0.025	0.050
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Pb עופרת #	312200	mg/L	< 0.025	0.500
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Cd קדמיום #	312202	mg/L	< 0.025	0.100
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	ICP-Co קובלט #	312199	mg/L	< 0.025	1.000
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	נלי COD	310706	mg O2/L	45	800
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	PH	310701	mg/L	7.98	10.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	PH	312093	mg/L	7.80	10.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	5.0	400.0
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	GC-DOX	312051	mg/L	ראה נספח	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	כלוריד Cl-(ב) (IC-ב)	312273	mg/L	901.00	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	סולפאט SO4-(ב) (IC-ב)	312278	mg/L	48.100	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	סולפידים (S)-(S-ב) קבלן משנה	312282	mg/L	< 0.100	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	סריקת ממתנת ICP	310712	mg/L	בוע	
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14010305/1	שמן מינרלי	310730	mg/L	< 10.00	20.00
קורן יגאל רמפלט	שפינים	09/02/2014	SO14031024/1	כלורידם DOX	312257	mg/L	4.9600	1.000
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	27/11/2014	SO14093398/1	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	100436	mg O2/L	בוע	
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	נלי COD	310706	mg O2/L	61.70	800
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	PH	312093	mg/L	6.55	10.00
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	1995.0	400.0
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	דיגום שפינים אקראי-רחוק	312109	mg/L	בוע	
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	כלורידים	310702	mg/L	325	
קליפסו שמחות בע"מ	שפינים	31/12/2014	SO14104511/1	שמים ושומנים	312100	mg/L	295.00	250.00
הז חוות בשרים	שפינים	21/12/2014	SO14101122/1	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	100436	mg/L	בוע	
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	נלי BOD	310704	mg/L	1010	COD/BOD>4
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	נלי COD	310706	mg O2/L	1805	800
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	PH	312093	mg/L	5.80	10.00
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	450.0	400.0
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	דטרנטג אנוני	310738	mg/L	20.00	40.00
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	דיגום שפינים אקראי-רחוק	312109	mg/L	בוע	
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	כלורידים	310702	mg/L	279	
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	נתרן AA	310713	mg/L	234	
הז חוות בשרים	שפינים	22/07/2014	SO14055545/1	שמים ושומנים	312100	mg/L	289.00	250.00
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	נלי BOD	310704	mg/L	1575	COD/BOD>4
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	נלי COD	310706	mg O2/L	2640	800
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	PH	312093	mg/L	6.00	10.00
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	מוצקים מרחפים TSS	310708	mg/L	755.0	400.0
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	דטרנטג אנוני	310738	mg/L	15.40	40.00
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	דיגום שפינים אקראי-רחוק	312109	mg/L	בוע	
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	כלורידים	310702	mg/L	313	
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	נתרן AA	310713	mg/L	267	
הז חוות בשרים	שפינים	28/08/2014	SO14066920/1	שמים ושומנים	312100	mg/L	576.00	250.00

800	906	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
10.00	5.67		310701	PH	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
10.00	5.60		312093	PH	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
400.0	300.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	בוצע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רוחוק	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
15.000	2.000	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	18.0	mg/L	310719	חנקן כללי(MERCK)	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
50.0	19.0	mg/L	310750	חנקן קלדולי(TKN)	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	188	mg/L	310702	כלורידים	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	92	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
250.00	23.00	mg/L	312100	שמיים ושומנים	SO14044362/1	17/06/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
800	905	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
10.00	7.50		312093	PH	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
400.0	405.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
15.000	7.500	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	13.0	mg/L	310719	חנקן כללי(MERCK)	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
50.0	11.0	mg/L	310750	חנקן קלדולי(TKN)	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	165	mg/L	310702	כלורידים	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	91	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
250.00	28.00	mg/L	312100	שמיים ושומנים	SO14016788/1	04/03/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
800	690	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
10.00	7.00		312093	PH	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
400.0	325.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	בוצע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רוחוק	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
15.000	1.400	mg/L	310723	זרחן כללי	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	12.0	mg/L	310719	חנקן כללי(MERCK)	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
50.0	12.0	mg/L	310750	חנקן קלדולי(TKN)	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	198	mg/L	310702	כלורידים	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	109	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
250.00	11.00	mg/L	312100	שמיים ושומנים	SO14101251/1	21/12/2014	שפיכים	רוקחמן בע"מ
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO141011123/1	21/12/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
	בוצע		100436	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	SO14080707/1	21/10/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
COD/BOD>4	10050	mg/L	310704	COD כלי	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
800	32600	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
10.00	5.41		310701	PH	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
10.00	5.30		312093	PH	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
400.0	11100.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
40.00	20.00	mg/L	310738	דטרנט אמיני	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
	330	mg/L	310702	כלורידים	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
	226	mg/L	310713	נתרן-AA	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
250.00	6195.00	mg/L	312100	שמיים ושומנים	SO14032657/1	07/05/2014	שפיכים	שווארמה מרינובסקי רמלה
800	4800	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14064792/1	21/08/2014	שפיכים	ת.דלק בקניון רמלוד
	ראה פרשנות		312115	MTBE	SO14064792/1	21/08/2014	שפיכים	ת.דלק בקניון רמלוד
10.00	5.80		312093	PH	SO14064792/1	21/08/2014	שפיכים	ת.דלק בקניון רמלוד
	בוצע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רוחוק	SO14064792/1	21/08/2014	שפיכים	ת.דלק בקניון רמלוד
250.00	177.00	mg/L	312100	שמיים ושומנים	SO14064792/1	21/08/2014	שפיכים	ת.דלק בקניון רמלוד
3.000	0.140	mg/L	312226	ICP-Zn אבץ #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
25.000	< 1.000	mg/L	312179	ICP-Al אלומיניום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	< 0.025	mg/L	312180	ICP-Sb אנטיון #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312204	ICP-As ארסן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	59.600	mg/L	312181	ICP-K שאלטן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
2.000	< 0.025	mg/L	312182	ICP-Sn ברילי #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
1.500	0.220	mg/L	312001	ICP-B בורון #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	1.200	mg/L	312221	ICP-Fe ברזל #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	0.130	mg/L	312183	ICP-Ba בריום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312184	ICP-Be בריליום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	17.100	mg/L	312185	ICP-S סופר #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312223	ICP-V ונדיום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
15.000	10.300	mg/L	312222	ICP-P זרחן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	< 0.025	mg/L	312186	ICP-Ti טיטניום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312187	ICP-Ag כסף #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312188	ICP-Hg כספית #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	< 0.025	mg/L	312189	ICP-Cr כרום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.300	< 0.025	mg/L	312190	ICP-Li ליתיום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	32.400	mg/L	312191	ICP-Mg מגנזיום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.150	< 0.025	mg/L	312192	ICP-Mo מוליבדן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
1.000	0.060	mg/L	312193	ICP-Mn מגנן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
1.000	0.030	mg/L	312194	ICP-Cu נחושת #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312195	ICP-Ni ניקל #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	222.000	mg/L	312203	ICP-Na נתרן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	0.800	mg/L	312196	ICP-Sr סטרונציום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	74.000	mg/L	312197	ICP-Ca סידן #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	5.530	mg/L	312005	ICP (צורן) Si סיליקה #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.050	< 0.025	mg/L	312198	ICP-Se סלניום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.500	< 0.025	mg/L	312200	ICP-Pb עופרת #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
0.100	< 0.025	mg/L	312202	ICP-Cd קדמיום #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
1.000	< 0.025	mg/L	312199	ICP-Co קובלט #	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
COD/BOD>4	565	mg/L	310704	COD כלי	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
800	935	mg O2/L	310706	COD כלי	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	113.000	µg/L	312115	MTBE	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
10.00	6.70		312093	PH	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
400.0	85.0	mg/L	310708	מוצקים מרחפים TSS	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
40.00	22.60	mg/L	310738	דטרנט אמיני	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	בוצע		312109	דיגום שפיכים אקראי-רוחוק	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	322	mg/L	310702	כלורידים	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
	בוצע		310712	סריקת ממוחשבת ICP	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
250.00	22.00	mg/L	310731	שומנים	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה
20.00	< 10.00	mg/L	310730	שמן מינרלי	SO14066976/1	28/08/2014	שפיכים	תחת דלק רמלה