

26/05/2026

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2026 לשיטת יזומה, פתיחת סתימות ביוב, ניקוי וצילום קווי ביוב

הודעה מספר 4 – מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינויים

להלן מענה לשאלות נוספות ופירוט שינויים במסמכי המכרז.

כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. השאלות שהתקבלו מצ"ב כנספח להודעה זו.

1. שאלה: "על פי הוראות המכרז עבודות הריטיינר כוללות שימוש במשאית קומבי."

מדובר בדרישה חריגה ולא הגיונית, לאור העלויות הגבוהות שכרוכות בהפעלת קומבי, שלא מכוסות במחיר הריטיינר והופכות את התשלום לגרעוני עם הפעלת קומבי. מבוקש להבהיר שהכוונה היא השימוש בקומבי בעבודות הריטיינר הוא רק כאשר מדובר בסתימה שגרתית שהקבלן היה צריך לפתוח עם ביובית לחץ רגילה ולא הצליח בכך, וכן כי שימוש בקומבי עקב נזק או גופים שלא אמורים להיות במערכת הביוב לא נכלל בריטיינר והקבלן יקבל עליו תשלום בנפרד. לדוגמא אם קבלן השליך אבנים או בטון לביוב, או שגרם לשבר או קריסה בקו הביוב, השימוש בקומבי לא כלול בריטיינר."

תשובה:

כאשר השימוש בקומבי נדרש במקרה של סתימה שגרתית שהקבלן היה צריך לפתוח עם ביובית לחץ רגילה ולא הצליח בכך - השימוש בקומבי כאמור כלול בריטיינר.

במקרה של נזק בזדון למערכת הביוב העירונית שהצריך שימוש בקומבי מהנדס תמר תאגיד מים אזורי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר השימוש בקומבי לא יהיה כלול בריטיינר. במקרה כאמור התשלום עבור שימוש בקומבי יהיה לפי 16,000 ₪ לא כולל מע"מ לעד 9 שעות ביממה. ההנחה שיגיש הקבלן במסגרת הצעתו תחול גם על מחיר זה.

במקרה של שטיפת קו ביוב לא תהיה תוספת מחיר עבור שימוש בקומבי והמחיר יהיה לפי הוראות המכרז.

2. שאלה : בקשה לשנות את תנאי הסף המתייחס לדרישה לבעלות בבית מסוג קומבי, (600 ליטר לדקה ו200 בר). הבקשה היא לא לדרוש בעלות או לתקן את הדרישה כך שתתייחס לספיקה של 500 ליטר לדקה . (הבקשה מצ"ב)

תשובה:

אין שינוי בתנאי הסף.

האמור בפנייה בנושא זה מוכחש ונדחה.

כאשר נדרשת עבודה דחופה הדורשת שימוש בקומבי, במקרה שלמציע אין את הקומבי בבעלותו, יש חשש גדול יותר שהקומבי לא תהיה זמינה בגלל תלות בצד' ג שהבעלות בציוד היא שלו, על כל המשמעויות שיש לכך.

התאגיד רואה חשיבות בזמינות ואמינות אספקה מיידית של קומבי ככל הדרוש. כאשר מדובר במציע שכל הציוד בבעלותו התיאום של השימוש בציוד ו/או תוספת או הפעלה של ציוד נוסף במקרה הצורך הוא מיטבי לעומת מצב בו מציע שוכר שירותים וציוד מקבלן/ני משנה. כאשר נדרש שימוש בקומבי מהירות הטיפול היא בדרך כלל קריטית כדי למנוע מפגעים על כל הכרוך בכך.

לעניין הספיקות- ספיקה של 500 ליטר לא יכולה לתת מענה מהיר או בכלל לסתימת בויב בצנרת עירונית בקטרים גדולים.

למיטב ידיעתו של התאגיד יש מספר קבלנים שיש בבעלותם קומבי כאמור.

כמו כן למיטב ידיעתו של התאגיד לא ניתן לערוך הסכם ליסינג לביובית מסוג קומבי .

לא ניתן לצפות כמה פעמים יידרש שימוש בקומבי. עם זאת, ככל שיידרש יש חשיבות להעמדת הקומבי בדחיפות לצורך שאיבה כאמור.

התאגיד לא מכיר ציוד שווה ערך לקומבי כאמור.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

בכבוד רב,
תמר תאגיד מים אזורי